

HVAC INTERNAL ECOCLEAN - EKOLOGICZNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

1.PRODUCENT: LIQUID TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
UL.GDAŃSKA 13 ,50-344 WROCŁAW

Email: magazyn@ltchem.pl tel. 518 907 444

2.MARKA: LIQUID TECHNOLOGIES

3.KOD EAN: 5 903313 947275, 5 903313 947282 , 5 903313 947244

4.KOD GPC: 10000405



5.INSTRUKCJA STOSOWANIA:

- Przed czynnościami serwisowymi należy wyłączyć urządzenie klimatyzacyjne bądź wentylacyjne
- Zdjąć/odchylić obudowę i wyjąć wstępny filtr powietrza (jeśli występuje w urządzeniu)
- Ustawić końcówkę spryskiwacza w pozycję ON
- Spryskać dokładnie lamele połową objętości produktu
- Odczekać 10 minut do pełnej reakcji zanieczyszczeń z produktem. Pozostałość po czyszczeniu spłukiwać do czasu zniknięcia piany
- Dokładnie wyczyścić filtr powietrza pod bieżącą wodą. W przypadku silne - go zatłuszczenia sugeruje się spryska - nie produktem również filtra powietrza
- Umieścić filtr powietrza w urządzeniu i zamknąć obudowę.
- Po każdym użyciu końcówkę spryskiwacza ustawić w pozycji OFF

6.IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

Mieszanina nie sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Zawiera Olejek z liści Citrus limonum, który może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

7.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dbaj o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić lekarza.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Natychmiast przerwij narażenie, przenieś poszkodowanego na świeże powietrze.

W przypadku kontaktu ze skórą: Jeżeli wystąpi podrażnienie, spłukać skórę pod strumieniem wody.

W przypadku dostania się do oczu: Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo zdjąć.

W przypadku połknięcia

Wypłukać usta czystą wodą. W razie dolegliwości zapewnić opiekę lekarską.